

**План исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

№ 01-02-01-30/460 от 14.02. 2018г. и № 66-02-01\30-5376-2018 от 18.12.2018г

МОУ «Коптеловская СОШ»

№ п/п	Содержание мероприятия	Отметка о выполнении(или плановый период устранения)
1	Ликвидировать в полах, в коридорах на 1,2,3 этажах щели, дефекты, пригибание деревянных плах	Не выполнено Письмо в Управление образования МО Алапаевское № 230 от 03.12.18
2	В кабинете труда для девочек установить двухгнездовую моечную раковину с подводкой холодной и горячей воды	Не выполнено Письмо в Управление образования МО Алапаевское № 230 от 03.12.18
3	Обследование технического состояния вентиляции осуществлять специализированной организацией, с инструментальными измерениями объемов вытяжения воздуха	Не выполнено Нет организации с лицензией на выполнение данных работ
4	Устранить ветхие оконные рамы на 2 и 3 этажах	Не выполнено Письмо в Управление образования МО Алапаевское № 230 от 03.12.18
5	Соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих.(Ремонт отмостки и водостоков по всему периметру здания.)	Не выполнено Письмо в Управление образования МО Алапаевское № 230 от 03.12.18
6	Освещённость общую привести в соответствие с нормативными величинами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в кабинете информатики.	Срок до 18.04.2019
7	Освещённость на поверхности столов ПЭВМ №7 привести к 300лк.	Срок до 18.04.2019
8	Освещённость общую привести в соответствие с нормативными величинами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,	Срок до 18.04.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Магда Евгения Семёновна

Действителен с 27.07.2021 по 27.07.2022